

Skierniewice, dnia 09.05.2024 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy: 1/2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego”.

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą przy ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice zwana dalej "Zamawiającym" działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej: „ustawa”) w związku z pytaniami od Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy drzwi zewnętrzne drewniane mają zostać wyposażone w samozamykacze lub elektrozaczepy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne drewniane nie mają zostać wyposażone w samozamykacze lub elektrozaczepy.

Pytanie 2.

Czy drzwi zewnętrzne drewniane mają posiadać odporność ogniową? Jeżeli tak to jaką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne drewniane nie mają posiadać odporności ogniowej.

Pytanie 3.

Proszę o udostępnienie załączników do oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączniki w wersji edytowalnej zostały udostępnione na stronie www postępowania.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

KANCLERZ
Akademii Nauk Stosowanych
Stefana Batorego

mgr inż. Jacek Smitowski